



Поз	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Вибухозащитний корпус з алюмінію, 160x160x91, Exe IIC T6, Rose Systemtechnik.	шт	1	Примечание 25.161609
2	Кабельне введення для неброньованого кабелю, матеріал - нікельована латунь, виконання Exd/Exe IIC, різьблення M20x1.5, CMP-Products діаметр кабелю по зовнішній поверхні 6.5 -14.0мм	шт	1	20A2F1RA5
	Контргайка, нікельована латунь, M20x1.5	шт	1	20LN5
	Кільце ущільнювача, M20	шт	1	20ETS2
3	Кабельне введення для неброньованого кабелю, матеріал - нікельована латунь, виконання Exd/Exe IIC, різьблення M20x1.5, CMP-Products діаметр кабелю по зовнішній поверхні 9.5 -15.9мм	шт	1	20SE1FX1RA5
	Контргайка, нікельована латунь, M20x1.5	шт	1	20LN5
	Кільце ущільнювача, M20	шт	1	20ETS2
4	Клема проходна з гвинтовим контактним мостиком UT2.5	шт	12	
	Клема захисного проводу UT2.5-PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	1	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.15	
5	Кріплення зовнішнє (4шт.)	комп	1	
6	Паспортна табличка	шт	1	

1 Ex e II T6 X ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica ROSE

Дата випуску: xx.xx.xxxx	ИСЦ ВЭ № 1140
Макс. рассеиваемая мощность: 19 Вт	ТИП: 25.161609
Ток: 16 А	Напряжение: 690 В
Сечение: 2.5 mm²	НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxxx
	IP66 от -40°C до +40°C

"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"

*-> -Розмір для довідки (уточнюється при виготовленні коробки)

СКМ-05.161609-Exe-(12/2,5)-(1/2,5)-1(B)/20A2F1RA5-1(B)/20SE1FX1RA5						Літ.	Маса	Масштаб
Змін.	Кл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	З'єднувальна коробка	Аркуш 1 Аркушів 1	
Гол. спец.								
Нор. контр.								
Перевір.								
Розроб.								
							ТОВ "Корпус груп"	