



Поз	Найменування	Кіл-ть	Примітка
1	Вибухозахисний корпус з алюмінію, 180x180x101мм, ROSE	1	25.181810
2	Введення кабельне Ехd/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М20x1,5, для броньованого кабелю 95,5-15,9мм	5	20SE1FX1RA5
	Контргайка М20	5	20LN5
3	Введення кабельне Ехd/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М20x1,5, для броньованого кабелю 12,5-20,9мм	2	20E1FX1RA5
	Контргайка М20	2	20LN5
4	Введення кабельне Ехd/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М25x1,5, для броньованого кабелю 14,0-22,0мм	2	25SE1FX1RA5
	Контргайка М25	2	25LN5

5	Клема прохідна з гвинтовим контактним мостиком 2,5мм²	16
	Клема захисного проводу 2,5мм	1
	Фіксатор індукційний	2
	Кришка індукційна	2
6	Рейка монтажна	0,17м
	Кріплення зовнішні (4шт.)	1 к-кт.
7	Заземлення зовнішнє М6	1 к-кт.

1 Ex e II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica	
Дата випуску: xx.xx.xxxx	ИСЦ ВЭ № 1140	Макс. розрахункова потужність: 19 Вт	ТИП: 05.181810
Ток: 16 А	Напруга: 690 В	НОМЕР ПРОДУКЦІЇ: xxxxxxxxxxx	
Сечення: 2,5 mm²	IP66 от -40°C до +40°C		
"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"			

СКМ-05,181810-Ехe-(16/2,5)-(1/2,5)-4(В)/20SE1FX1RA5 -1(С)/20SE1FX1RA5-2(С)/20E1FX1RA5-2(D)/25SE1FX1RA5							
Змін.	Кіл.	Арх.	Відок.	Підпис	Дата		
Гол. спец.					Арх.	Маса	Маштаб
Нор. контр.					Коробка клемна	1 : 1	
Перевіряв					Аркуш 1	Кругиць 1	
Розроб.					ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ		