



Поз	Наименования	Ед.изм	Кр-ть	Примтка
1	Виброзащищенный корпус з алюмінієвого сплаву, 160x260x91,UA,TR,047,C,0242-12, Rose Systemtechnik.	шт	1	№кат. 05.162609
2	Кабельные ввдения для неброньованого кабелю, материал - никельована латунь, виконання Eх0/Eхв ІС, різьблення M20x1.5, SMP-Products діаметр кабелю по зовнішній поверхні 5.5-14.0мм	шт	5	№кат. 20A2F1RA5
	Контргайка, никельована латунь, M20x1.5	шт	5	№кат. 20LN5
	Кліпце ушліфована, M20	шт	5	№кат. 20ETS2
3	Кабельные ввдения для неброньованого кабелю, материал - никельована латунь, виконання Eх0/Eхв ІС, різьблення M25x1.5, SMP-Products діаметр кабелю по зовнішній поверхні 11.1-20.0мм.	шт	3	№кат. 25A2F1RA5
	Контргайка, никельована латунь, M25x1.5	шт	3	№кат. 25LN5
	Кліпце ушліфована, M20	шт	3	№кат. 25ETS2
	Клема проходна з гвинтовим контактним мостиком UT2.5	шт	24	№кат. 3044076
	Клема захисного проводу UT2.5-PE	шт	1	№кат. 3044092
5	Фиксатор кінцевий CLIPFIX 35	шт	2	№кат. 3022218
	Кришка кінцева D-UT 2.5 / 10	шт	1	№кат. 3047028
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.25	
6	Кріплення зовнішніє (4шт.)	комп	1	№кат. 10.031102

1 Eх II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica ROSE	
Дата випуску: xx.xx.xxxx	ІСЦ ВЭ № 1140	№ 1140	
Мак. рассеиваемая мощность: 19 Вт	ТИП: 06.162609	НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxxxx	
Ток: 16 А	Напряжение: 690 В	Степень защиты: IP66	
Сечение: 2.5 mm²		от -40°C до +40°C	
"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"			

Зам.	Клп.	Арх.	Ввод.	Планир.	Дата	Лп.	Маса	Масштаб
Коробка клемна						Аркушів 1	Аркушів 1	
Норк.контр.						ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ		
Перевіз.								
Розроб.								