



| Поз | Найменування | Кіл-ть | Примітка |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Вибухозахищений корпус з алюмінію, 160x260x91мм, ROSE | 1 | 25.162609 |
| 2 | Введення кабельне Ехд/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М20х1,5, для броньованого кабелю 12,5-20,9мм | 5 | 20Е1FX1РА5 |
| | Контргайка М20 | 5 | 20LN5 |
| 3 | Кільце ущільнювача М20 | 5 | 20ETS2 |
| | Введення кабельне Ехд/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М25х1,5, для броньованого кабелю 18,2-26,2мм | 4 | 25Е1FX1РА5 |
| 4 | Контргайка М25 | 4 | 25LN5 |
| | Кільце ущільнювача М25 | 4 | 25ETS2 |
| 5 | Введення кабельне Ехд/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М32х1,5, для броньованого кабелю 23,7-33,9мм | 1 | 32Е1FX1РА5 |
| | Контргайка М25 | 1 | 32LN5 |
| 7 | Кільце ущільнювача М25 | 1 | 32ETS2 |

| | |
|---|--------|
| Клема проходна з гвинтовим контактним мостиком 2,5мм² | 24 |
| Клема захисного проводу 2,5мм | 1 |
| Фіксатор кінцевий | 2 |
| Кришка кінцева | 1 |
| Рейка монтажна | 0,25м |
| Кріплення зовнішніє (4шт.) | 1 к-т. |
| Заземлення зовнішніє М6 | 1 к-т. |

| 1 Ex e II T6 X | | ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalca ROSE | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--|
| Дата випуску: XX.XX.XXXX | ИСЦ ВЭ | № 1140 | |
| Місц. роз'ємного потужності: 19 Вт | ТИП: | 05.162609 | |
| Ток: 16 А | Напруга номінальна: 690 В | НОМЕР ПРОДУКЦИИ: XXXXXXXXXXXX | |
| Сечення: 2,5 мм² | IP66 | от -40°C до +40°C | |
| "ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!" | | | |

| СКМ-05.162609-Ехе-(24/2,5)-(1/2,5)-3(А)/25Е1FX1РА5-5(В)/20Е1FX1РА5-1(С)/25Е1FX1РА5-1(Д)/32Е1FX1РА5 | | | | | |
|--|-----|------|--------|--|----------|
| Змін. | Кп. | Арх. | Фздох. | Підпис | Дата |
| Коробка клемна | | | | | |
| Гол. спец. | | | | Аркулш 1 | Аркулш 1 |
| Нор. контр. | | | | ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ | |
| Перевіряє | | | | | |
| Розроб. | | | | | |