



Поз	Найменування	Кіл-ть	Примітка
1	Вибухозащитний корпус з алюмінію, 160x260x91мм, ROSE	1	25.162609
2	Введення кабельне Ехд/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М20x1,5, для броньованого кабелю 12,5-20,9мм	1	20E1FX1RA5
	Контргайка М20	1	20LN5
	Кільце ущільнювача М20	1	20ETS2
3	Введення кабельне Ехд/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М25x1,5, для броньованого кабелю 18,2-26,2мм	3	25E1FX1RA5
	Контргайка М25	3	25LN5
	Кільце ущільнювача М25	3	25ETS2
4	Введення кабельне Ехд/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення М32x1,5, для броньованого кабелю 23,7-33,9мм	1	32E1FX1RA5
	Контргайка М32	1	32LN5
	Кільце ущільнювача М32	1	32ETS2

5	Клема проходна з гвинтовим контактним мостиком 2,5мм²	32
	Клема захисного проводу 2,5мм	1
6	Фіксатор кінцевий	2
	Кришка кінцева	1
	Рейка монтажна	0,25м
7	Кріплення зовнішнє (4шт.)	1 к-кт.
	Заземлення зовнішнє М6	1 к-кт.

1 Ex e II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica ROSE	
Дата випуску:	xx.xx.xxxx	ІСЦ ВЗ	№ 1140
Макс. розрахункова потужність	19 Вт	ТИП:	05.162609
Ток	16 А	НОМЕР ПРОДУКЦІЇ:	xxxxxxxxxxx
Сечений	2,5 mm²	ІР66	от -40°C до +40°C
"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"			

		СКМ-05.162609-Ехе<(3/2,5)<-1/2,5>-3(В)/25E1FX1RA5 -1(С)/20E1FX1RA5-1(D)/32E1FX1RA5			
Змін.	Клп.	Арх.	Надк.	Підпис	Дата
Коробка клемна					
Гол. спец.		Арк.		Маса	Маштаб
Нор. контр.		Аркуш 1		Аркуше 1	
Перевіряє		ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ			
Розраб.					