



Поз	Найменування	Кіл-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 180x180x101мм, ROSE	1	25.181810
2	Введення кабельне Ехd/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення M20x1,5, для броньованого кабелю 95,5-15,9мм	7	20SE1FX1RA5
	Контргайка M20	7	20LN5
3	Кільце ущільнювача M20	7	20ETS2
	Введення кабельне Ехd/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення M20x1,5, для броньованого кабелю 12,5-20,9мм	3	20E1FX1RA5
4	Контргайка M20	3	20LN5
	Кільце ущільнювача M20	3	20ETS2
5	Введення кабельне Ехd/Ехе, матеріал - нікельована латунь, різьблення M25x1,5, для броньованого кабелю 14,0-22,0мм	2	25SE1FX1RA5
	Контргайка M25	2	25LN5
	Кільце ущільнювача M25	2	25ETS2

	Клема прохідна з гвинтовим контактним мостиком 2,5мм²	16
	Клема захисного проводу 2,5мм	1
5	Фіксатор кінцевий	2
	Кришка кінцева	2
	Рейка монтажна	0,17м
6	Кріплення зовнішніє (4шт.)	1 к-т.
7	Заземлення зовнішніє M6	1 к-т.

1 Ex e II T6 X ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica ROSE

Дата випуску: XX.XX.XXXX	ІСЦ ВЗ № 1140
Мас. розповсюджен. номінал: 19 Вт	ТИП: 05.181810
Ток: 16 А	Напруга номінал: 690 В
Середній: 2,5 мм²	НОМЕР ПРОДУКЦІЇ: xxxxxxxxxxxx
	IP66 от -40°C до +40°C

**"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"**

Змін.	Кіл.	Арх.	Відок.	Підпис	Дата	СКМ-05.181810-Ехе-(16/2,5)-(1/2,5)-3(A)20EE1FX1RA5-4(B)20SE1FX1RA5-3(C)20SE1FX1RA5-2(D)25SE1FX1RA5	Арх.	Маса	Маштаб
						Коробка клемна			1:1
							Аркуш 1	Аркушів 1	
							ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ		