



Поз	Найменування	Од.ви м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестера 120x122x91	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр 6,5-14,0 мм.	шт	2	20 A 2F1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	2	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	2	20ETS2
3	Модуль 1NO+1NC	шт	1	
4	Перемикач 3х позиційний	шт	1	
5	Рейка монтажна TS 35*15	м	0,11	
6	Кріплення зовнішні (4 шт.)	компл	1	
7	Шпилька заземлення	шт	1	
8	Клема захисного проводу 2.5 PE	шт	1	
8	Кінцева кришка	шт	1	
9	Паспортна табличка	шт	1	

Примітка.
1. Кількість керуючих коробок: шт.

КПП-06.121209-Exe-(П/1)-2(B)/20 A 2F1RA5				
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата
Розроб.				
Перевір.				
Т. контр.				
Нор. контр.				
Затв.				
Коробка керуюча (пост керування)				Літ.
Креслення до замовлення №				Маса
				Масштаб
				Аркуш 1
				Аркушів 1
				ТОВ "Корпус груп"