



Поз	Найменування	Од.ви м.	Кіль-ть	Примітка
1	Видухозахищений корпус з поліестеру 160x160x91 Ex ed IIC T6	шт	1	06.161609
2	Кабельне введення для не дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe, M20x1.5, діаметр кабелю 3.2 - 8.1мм	шт	1	20S16A2FRC1RA5
	Контргайка, нікельована латунь, M20x1.5	шт	1	20LN5
	Кільце ущільнювача, M20	шт	1	20ETS2
3	Кабельне введення для не дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe, M20x1.5, діаметр кабелю 6.5 - 14.0мм	шт	2	20A2FRC1RA5
	Контргайка, нікельована латунь, M20x1.5	шт	2	20LN5
	Кільце ущільнювача, M20	шт	2	20ETS2
4	Модуль 4-х полюсний, 4NO	шт	1	07-3331-1N01
5	Перемикач 0-1	шт	1	05-0003-006301
6	Рейка монтажна TS 35*7.5	м	0,14	
7	Кріплення зовнішніє (4 шт)	комп	1	
8	Пластина заземлення	шт	1	
9	Бовт заземлення M6	шт	1	

\* Кількість пультів керування: 10 шт.

Змін.						Пульт керування			
Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Літ.	Маса	Масштаб		
Гол. спец.						Аркуш	1	Аркушів	1
Нор. контр.						Креслення до заказу №1240/10			
Перевір.						ТОВ "Корпус груп"			
Розроб.									

Перемикач 06.161609 підвищеної безпеки в комплектії  
КПП-06161609-Exe-(П/1)-1(B)/20S16A2FRC1RA5-  
2(B)/20A2FRC1RA5-ПЗ

Креслення до заказу №1240/10

ТОВ "Корпус груп"