



Поз	Найменування	Од.ви-м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестру 120x220x91, IP66	шт	1	06.122209
2	Кабельне введення для дроньованого каделю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,6мм.	шт	1	20SE1FXRA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	20LN5
	Кільце ущільнювальне пластичове, M20	шт	1	20ETS2
	Кільце заземлення, M20	шт	1	20ETS
3	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Модуль лампи	шт	1	
5	Лампа (зелена)	шт	1	
6	Кнопка без фіксації одинарна (в комплекті 5 колірних шильдів)	шт	2	
7	Рейка монтажна TS 35*7.5	м	0,21	
8	Кріплення зовнішніє (4 шт)	комп	1	

Пульт керування 06122209 підвищеної безпеки в комплектії КПП-06.122209-Exe-(Лз/1)-(К/2)-1(B)/20SE1FX1RA5				
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата
Розроб.	Богданова		<i>[Signature]</i>	
Перевір.	Мірошніченко		<i>[Signature]</i>	
Т. контр.				
Нор. контр.				
Затв.				
Пульт керування			Літ.	Маса
			Аркуш 1	Аркушів 2
Креслення до замовлення №.			ТОВ "Корпус груп"	

1. Кількість пультів керування: шт.