


По з	Найменування	Од. в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру, 120x122x91	шт	1	06.122209
2	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe, M20x1,5, діаметр зовнішній 12.5 -20.9мм, діаметр внутрішній 6.5 - 13.9мм.	шт	1	20E1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1,5	шт	1	20LN5
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
3	Кільце заземлення нікельоване, M20x1,5	шт	1	20ET5
	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Грибок з фіксацією	шт	1	
5	Кнопка без фіксації одинарна (в комплекті 5 колірних шильдів)	шт	1	
6	Потенціометр	шт	1	
7	Привід потенціометра 0-10	шт	1	
8	Клема захисного проводу WPE 4, gn/ye	шт	1	
9	Зовнішнє заземлення M6	шт	1	
10	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.2	0
11	Кріплення зовнішнє (4 шт.)	комп	1	
12	Паспортна таблиця	шт	1	



1. Кількість пультів керування: __ шт.

					Перемикач 06122209 підвищеної безпеки в комплектації КПП-06122209- Exe-(Пт/1)-(К/1)-(Г/1)-1(B)/20E1FX1RA5		
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Лит.	Маса	Масштаб
Пульт керування							
					Аркуш	1	Аркушів
Креслення до замовлення № _____					ТОВ "Корпус груп"		