


Поз	Найменування	Од.ви м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 120x122x91 Exe, IP66	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,7мм.	шт	1	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
3	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр 6,5-14,0 мм.	шт	1	20A2F1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
4	Клема прохідна 2.5	шт	5	
	Клема захисного проводу 2.5-PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	1	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0,1	
5	Кріплення зовнішні (2 шт)	компл	1	
6	Болт заземлення M6	шт	1	
7	Паспортна табличка	шт	1	



1. Кількість розподільчих коробок: 16 шт.

					СКП-06.121209-Exe-(5/2,5)-(1/2,5)-1(B)/20SE1FX1RA5-1(B)/20A2F1RA5		
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Лім.	Маса	Масштаб
Розроб.	Богданова						
Перевір.	Мірошніченко						
Т.контр.					Аркуш	1	Аркушів 2
Нор.контр.					Креслення до замовлення №3032/1		ТОВ "Корпус груп"
Затв.							

