



Поз	Найменування	Од.ви-м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 120x220x91	шт	1	26.122209
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 12,5-20,9мм, діаметр внутрішній 6,5-13,9мм.	шт	1	20E1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
	Кільце заземлення, M20	шт	1	20ET5
3	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Модуль лампи	шт	2	
5	Кнопка без фіксації (зелена)	шт	1	
6	Кнопка аварійної зупинки "Гриб"	шт	1	
7	Світловий індикатор (зелений, червоний)	шт	2	
8	Рейка монтажна TS 35*7.5	м	0,21	
9	Бовт заземлення M6	шт	1	
10	Паспортна табличка	шт	1	
11	Клема захисного проводу UT-2.5 PE	шт	1	
12	Маркування елементів	шт	4	
13	Монтажна панель	шт	1	
14	Кріплення зовнішні (4 шт.)	компл	1	

Кількість керуючих коробок: шт.

КПП-06.122209-Exe-						
-(1/2,5)-(Кз/1)-(Г/1)-(Лз/1)-(Лч/1)-1(B)/20E1FX1RA5						
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата		
Розроб.						
Перевір.						
Т. контр.						
Нор.контр.						
Затв.						
Коробка керуюча (пост керування)				Лит.	Маса	Масштаб
				Аркуш	1	Аркушів
				ТОВ "Корпус груп"		

