


Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 120x122x91, Exe IIC T6	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,6мм.	шт	2	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	2	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	2	20ETS2
3	Кільце заземлення, M20	шт	2	20ETS5
	Заглушка з шестигранною головкою, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M25x1.5.	шт	1	757DM35
	Гайка латунна, M25x1.5	шт	1	
4	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	1	25ETS2
	Клема прохідна	шт	8	
	Клема захисного проводу PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
5	Кришка кінцева	шт	2	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.11	
	Кріплення зовнішні (4 шт.)	комп	1	
6	Шпилька заземлення M6	шт	1	
7	Паспортна таблиця	шт	1	



					СКП-06.121209-Exe-(8/2,5)-(1/2,5)-2(B)/20SE1FX1RA5-1(D)/757DM35		
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.							
Перевір.							
Т.контр.					Аркуш	1	Аркушів 1
Нор.контр.					Креслення до замовлення №		
Затв.					ТОВ "Корпус груп"		