



Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 230x330x111, Exe IIC T6	шт	1	25.233311
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1,5, діаметр зовнішній 12,5-20,9мм, діаметр внутрішній 6,5-14,0мм.	шт	9	20E1FW1RA5
	Гайка латунна, M20x1,5	шт	9	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	9	20ETS2
3	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M25x1,5, діаметр зовнішній 18,2-26,2мм, діаметр внутрішній 11,1-20,0мм.	шт	2	25E1FW1RA5
	Гайка латунна, M25x1,5	шт	2	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	2	25ETS2
4	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M32x1,5, діаметр зовнішній 23,7-33,9мм, діаметр внутрішній 17,0-26,2мм.	шт	1	32E1FW1RA5
	Гайка латунна, M32x1,5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M32	шт	1	32ETS2
5	Клема прохідна	шт	40	
	Клема захисного проводу PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0,31	
6	Кріплення зовнішніє (4 шт.)	комп	1	
7	Паспортна таблиця	шт	1	

ROSE Systemtechnik GmbH
D-32457 Porta Westfalica

Ex II 2G Ex eb IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C

Type: 05.233311
XXX V I_{max} XX A 2,5 mm²
XX.XX.XXXX XXXXXXXX
Do not open while energized
19.0393 X

1. Кількість розподільчих коробок: шт.

Змін	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	СКМ-05.233311-Exe-(4/2,5)-(1/2,5)-9(B)/20E1FW1RA5-2(D)/25E1FW1RA5-1(D)/32E1FW1RA5		
Розроб.					Коробка розподільча		
Перевір.					Лит.	Маса	Масштаб
Т.контр.					Аркуш	1	Аркушів 2
Нор.контр.					Креслення до заказу №		
Затв.					ТОВ "Корпус груп"		