



Поз	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Виброзащищенный корпус з полестеру, 120x120x91, Ехе (Ia) IIC T6, ДВСЦ ВО № 1140, Rose Systemtechnik.	шт	1	06.121209
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, матеріал - нікельована латунь, виконання Ехе II/Ехd II, різьблення М20x1.5, СМР діаметр кабелю 6,1-11,7мм	шт	2	20SA2F1RA5
3	Кабельне введення для броньованого кабелю, матеріал - нікельована латунь, виконання Ехе II/Ехd II, різьблення М20x1.5, СМР діаметр кабелю 12,5-15,9мм	шт	1	20E1FX1RA5
	Кільце ущільнювача, нейлон, М20x1.5, СМР, 20ETS2	шт	3	20ETS2
	Контргайка, нікельована латунь, М20x1.5	шт	3	20LN5
4	Клема прохідна з гвинтовим контактним мостиком UT2.5	шт	8	3044076
	Клема захисного проводу UT2.5-PE	шт	1	3044092
	Фіксатор кінцевий CLIPFIX 35	шт	2	3022218
	Кришка кінцева D-UT 2.5 / 10	шт	1	3047028
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.11	
5	Кріплення зовнішні (4шт.)	комп	1	10.031102
6	Заземлення зовнішнє М6	комп	1	51.2250

1 Ex e II T6 X ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica ROSE

Дата випуску: xx.xx.xxxx	ИСЦ ВЭ № 1140
Макс. рассеиваемая мощность: 19 Вт	ТИП: 06.121209
Ток: 16 А	Напряжение: 690 В
НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxxx	
Сечение: 2.5 mm²	IP66 от -40°C до +40°C

"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"

СКП-06.121209-Ехе-(8/2,5)-(1/2,5)-2(В)/20SA2F1RA5-1(С)/20E1FX1RA5							
Змін.	Кл.	Арх.	Надок.	Підпис	Дата		
Коробка клемя					Лт.	Маса	Масштаб
Гол. спец.					Аркушів 1	Аркушів 1	
Нор. контр.					ТОВ "Корпус груп"		
Перевір.					м. Івано-Франківськ		
Розроб.							