



Поз	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру, 120x120x91, Exe (ia) IIC T6, ДВСЦ ВО № 1140, Rose Systemtechnik.	шт	1	№кат. 06.121209
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, матеріал - поліамід, виконання Exe IIC, різьблення M20x1.5, BIMED діаметр кабелю 11,0-14,0мм	шт	2	№кат. 20НІВМ-ХЗ
	Контргайка, поліамід, M20x1.5	шт	2	8220.40
3	Кабельне введення для гнучкого кабелю, матеріал - поліамід, виконання Exe IIC, різьблення M25x1.5, BIMED, діаметр кабелю 12,0-17,0мм		1	№кат. 25НІВМ-ХЕУ25
	Контргайка, поліамід, M25x1.5		1	8225.40
	Клема проходна з гвинтовим контактним мостиком UT2.5	шт	8	№кат. 3044076
	Клема захисного проводу UT2.5-PE	шт	1	№кат. 3044092
4	Фіксатор кінцевий CLIPFIX 35	шт	2	№кат. 3022218
	Кришка кінцева D-UT 2.5 / 10	шт	1	№кат. 3047028
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.11	
5	Кріплення зовнішніє (4шт.)	комп	1	№кат. 10.031102
6	Заземлення зовнішніє M6	комп	1	№кат. 51.2250

1 Ex e II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalca	
Дата випуску: xx.xx.xxxx	ИСЦ БЭ № 1140	Макс. роз nominalна мощність: 19 Вт	ТИП: 06.121209
Ток: 16 А	Напруга: 690 В	НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxxxx	
Сечення: 2.5 mm²	IP66	от -40°C до +40°C	
"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"			

СКП-06.121209-Exe-(8/2,5)-(1/2,5)-2(B)/20НІВМ-ХЗ -1(C)/25НІВМ-ХЕУ25-НЗ							
Змін.	Клі.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата		
Гол. спец.							
Нор. контр.							
Перевір.							
Розроб.							
Коробка клемна					Літ.	Маса	Масштаб
					Аркуш 1	Аркушів 1	
					ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ		