



Поз	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Взрывозащищенная корпус из полиэстера 120x120x81, Ex e (Ia) IIC T6, ATEX 1063, IP66, ROSE	шт	1	№кат. 06.121209
2	Кабельный ввод Eхе для не бронированного кабеля, материал - поліамід, M20x1.5, диаметр кабеля 7.0 -13.0мм,	шт	2	№кат. 20НІВМ-МХ2
	Контргайка M20	шт	2	№кат.
	Клемма проходная с винтовым контактным мостиком UT2.5	шт	8	№кат. 3044076
	Клемма защитного провода UT2.5-PE	шт	1	№кат. 3044092
4	Концевой фиксатор CLIPFIX 35	шт	2	№кат. 3022218
	Крышка концевая D-UT 2.5 / 10	шт	1	№кат. 3047028
	Рейка монтажная TS 35x7.5	м	0.11	
5	Комплект наружного крепления (4шт.)	комп	1	№кат. 10.031102
7	Наружное заземление M6	комп	1	№кат. 51.2250

Параметры	
Сертификат:	1140
Программа:	
Принтер:	
Материал:	фольга
Фиксация:	клей
Размеры:	

1 Ex e II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalca	
Дата выпуска: xx.xx.xxxx	ИСС ВЭ № 1140		
Макс. рассеиваемая мощность: 19 Вт	ТИП: 06.121209		
Ток: 16 А	Напряжение: 690 В	НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxxx	
Сечение: 2.5 mm²	IP66	от -40°C до +40°C	
<b>"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"</b>			

Изм.	Кол.	Лист	Надок.	Подпись	Дата
Гл. спец.					
Нор. контр.					
Проверил					
Разраб. Малков					

СКП-06.121209-Exe-(8/2,5)-(1/2,5)-2(В)/НІВМ-МХ2-Н3

Коробка клеммная		Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1			
ООО "Корпус Групп" г. Харьков				