








Поз	Найменування	Од.ви-м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 120х122х91	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення підвищеної безпеки (Exe), поліамід, M20х1,5, діаметр 7,0-13,0 мм.	шт	2	НІВМ-МХ2
3	Кабельне введення підвищеної безпеки (Exe), поліамід, M25х1,5 для ґрунтового кабелю 12,8х5,0 мм	компл	2	ВМ-SX5S
4	Рейка монтажна TS 35*15	м	0,11	
	Клема прохідна ST 4,0	шт	4	
	Клема захисного проводу ST 4,0-PE	шт	2	
	Перемичка FBS 2-5	шт	2	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	3	
5	Шпилька заземлення M6	шт	1	
6	Паспортна табличка	шт	1	

Примітка.
1. Кількість розподільчих коробок: шт.

					SKP-06.121209-Exe-HT001				
					Коробка розподільча для кабельного обігріву в комплектації	/літ.		Маса	Масштаб
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата					
Розроб.									
Перевір.									
Т. контр.					Аркуш	1	Аркушів	1	
Нор. контр.					Креслення до замовлення №	ТОВ "Корпус груп"			
Затв.									