



Поз	Наименования	Од-вими	Клп-ть	Пимтка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру, 160x160x91 IP66, ROSE	шт	1	26.161609
2	Вибухозахищене введення для гнучкого кабелю, матеріал - нікельована латунь, M20x1.5, діаметр кабелю - 6.5 ...14мм., СМР	шт	4	20A2F1RA5
	Контргайка M20, СМР	шт	4	20LN5
3	Кільце ущільнювача M20, СМР	шт	4	20ETS2
	Вибухозахищене введення для гнучкого кабелю, матеріал - нікельована латунь, M25x1.5, діаметр кабелю - 11,1 ...20,0мм., СМР	шт	1	25A2F1RA5
4	Контргайка M25, СМР	шт	1	25LN5
	Кільце ущільнювача M25, СМР	шт	1	25ETS2
5	Вибухозахищене введення для гнучкого кабелю, матеріал - нікельована латунь, M32x1.5, діаметр кабелю - 17,0 ...26,3мм., СМР	шт	1	32A2F1RA5
	Контргайка M32, СМР	шт	1	32LN5
6	Кільце ущільнювача M32, СМР	шт	1	32ETS2
	Клема прохідна з гвинтовим контактним мостиком UT2,5	шт	12	3044076
7	Клема захисного проводу UT2,5-PE	шт	1	3044092
	Кінцевий фіксор CLIPFIX 35	шт	2	3022216
8	Кришка ніцза D-UT 2,5 / 10	шт	1	3047028
	Рейка монтажна TS 35x7,5	м	0.15	
9	Зовнішнє кріплення (4шт.)	комп	1	10.031102
10	Зовнішнє заземлення M6	шт	1	51.2250

1 Ex e II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica	
Дата випуску: xx.xx.xxxx	ИСЦ ВЭ № 1140	Мас. рассеиваемая мощность: 19 Вт	ТИП: 06.161609
Ток: 16 А	Напряжение: 690 В	НОМЕР ПРОДУКЦИИ xxxxxxxxxxx	
Сечение: 2,5 mm²	IP66	от -40°C до +40°C	
"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"			

СКП-06.161609-Ехе-(12/2,5)-(1/2,5)-2(A)/20A2F1RA5-1(A)/32A2F1RA5-2(B)/20A2F1RA5-1(B)/25A2F1RA5-H3						Арк.	Маса	Масштаб
Знь.	Кл.	Арк.	№зодк.	Підпис	Дата	Коробка клемна	Аркушів 1	Аркушів 1
Гол.спец.								
Нор.контр.								
Перевір.								
Розроб.						ТОВ "Юліус Грут" м. Івано-Франківськ		