



Поз	Найменування	Од.ви м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 120x122x91 Exe, IP66	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1,5, діаметр 6,5-14,0 мм.	шт	4	20A2F1RA5
	Гайка латунна, M20x1,5	шт	4	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	3	
3	Заглушки з шестигранною голівкою (Exe), нікельована латунь, M20x1,5	шт	1	757DM25
	Гайка латунна, M20x1,5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	
4	Клема прохідна 2.5	шт	8	
	Клема захисного проводу 2.5-PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.11	
5	Кріплення зовнішні (4 шт)	комп	1	
6	Шпилька заземлення M6	шт	1	
7	Паспортна табличка	шт	1	

CE 2004 ROSE Systemtechnik GmbH D-32457 Porta Westfalica **ROSE**

II 2G Ex eb IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C

Type: 06.121209

XXX V I_{max} XX A 2,5 mm²

XX.XX.XXXX XXXXXXXXX

Do not open while energized

CЦ 19.0393 X

Примітка.
1. Кількість розподільчих коробок: шт.

					СКП-06.121209-Exe-(8/2.5)-(1/2.5)-1(A)/757DM25-2(B)/20A2F1RA5-1(C)/20A2F1RA5-1(D)/20A2F1RA5				
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка розподільча	Літ.	Маса	Масштаб	
Розроб.									
Перевір.									
Т.контр.						Аркуш	1	Аркушів	1
Нор.контр.						Креслення до замовлення №			
Затв.					ТОВ "Корпус груп"				