



Поз	Найменування	Од.ви м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 120x122x91	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення нікельоване для гнучкого кабелю діаметром 6,5-14,0мм, у гофрі ДУ-18, Exd/Exe IIC, M20x1.5	шт	1	20A2FFC1RA5C066
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластичове, M20	шт	1	20ETS2
3	Кільце заземлення, M20	шт	1	20ET5
	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Кнопка без фіксації одинарна (червона та зелена)	шт	2	
5	Рейка монтажна TS 35*7.5	м	0,11	
6	Кріплення зовнішнє(4 шт)	комп	1	
7	Клема захисного проводу ST-2.5 PE	шт	1	
8	Бовт заземлення M6	шт	1	
9	Паспортна табличка	шт	1	

1. Кількість постів керування: шт.

КПП-06.121209-Exe-(K/2)-1(B)/20A2FFC1RA5C066					Літ.	Маса	Масштаб
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка керувача (пост керування)	1	Аркушів 1
Розроб.							
Перевір.							
Т.контр.							
Нор.контр.					Креслення до замовлення №	ТОВ "Корпус груп"	
Затв.							