


Поз	Найменування	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 120x122x91, Exe IIC T6	шт	1	25.121209
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,6мм.	шт	3	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	3	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	3	20ETS2
3	Клема прохідна	шт	8	
	Клема захисного проводу PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
4	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.10	
	Кріплення зовнішні (4 шт.)	компл	1	
5	Паспортна табличка	шт	1	



Примітка.

1. Кількість розподільчих коробок: шт.

					СКМ-05.121209-Exe-(8/2,5)-(1/2,5)-2(B)/20SE1FX1RA5-1(D)/20SE1FX1RA5				
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата					
Розроб.					Коробка розподільча	Літ.	Маса	Масштаб	
Перевір.									
Т. контр.						Аркуш	1	Аркушів	1
Нор. контр.						Креслення до замовлення №			
Затв.					ТОВ "Корпус груп"				